



Утверждено  
приказом МЗ КР  
от «11» сентября 2013г.  
№531

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ЦГСЭН г.Бишкек**  
наименование организации

№011 - 146

" 04 "

04.

20 22 г.

## АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 **Международный Кувейтский университет**

наименование объекта

**ул.Ибраева,6-а, ректор Байсеркеев А.Э.**

(адрес, принадлежность)

### 2. Представленные документы:

**Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ №4956-3301-У-е от 09.07.18г.;**

свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

**Акт приемки в эксплуатацию №5 от 05. 01.2005г.; ИНН - 02004199810135;**

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

**Удостоверение на право временного пользования земельным участком серия "В" №086844**

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

**Технический паспорт от 10.09.2004г и 23.10.2008г.;**

**Акт санитарного обследования от 31.03.2022г.**

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

### 3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение **специального строительства**

3.2 Перечень помещений: **55- учебных аудиторий, 30 кабинетов, 2-лекционных зала,**

**2 библиотеки, с читальными залами, тренажерный зал,**

**2 компьютерных класса, медпункт, столовая, административные и санитарно-бытовые помещения.**

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место **6951,4м<sup>2</sup> (общая)** высота **3,0 м**

фактически

норма не менее 2,5 метра

фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений:

**соответствует**

(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение

**центральное**

центральное, местное, привозное

3.6 Горячее водоснабжение

**центральное**

центральная, местная

3.7 Канализация

**центральная**

местная, центральная

3.8 Вентиляция

**естественная и вытяжная (в столовой)**

естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение

**естественное и искусственное**

естественное, искусственное

3.10 Отопление

**централизованное**

централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения

**имеются**

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

по графику

4. Особые заметки

**В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пунктах 1, 2, 3, настоящий акт утрачивает силу.**

Объект Международный Кувейтский университет по адресу:  
наименование объекта, адрес нахождения  
ул.Ибраева,б-а, ректор Байсеркеев А.Э.

соответствует (не соответствует) требованиям ШПКР №201 от 11.04.2016г. "Об  
(ненужное зачеркнуть) нормативная документация  
утверждении актов в области общественного здравоохранения" от 11.04.2016г.

Главный  
Государственный санитарный врач

г.Бишкек

наименование территориального органа



*[Handwritten signature]*

подпись

**К.У.Кундашев**  
ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Байсеркеев А.Э.

Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

дата

Сатаров Д.А.. 544539

(без подписи не действительно)

*[Handwritten signature]*